

Порівняння результатів досліджень зразків-свідків штатного та модернізованого комплектів блоку №2 Южно-Української АЕС

Е.У.Гринік, Л.І.Чирко, В.М.Ревка, Ю.В.Чайковський

Проведено аналіз окрихчування корпусних матеріалів на базі узагальнених даних, отриманих при випробуваннях зразків з штатного комплекту 1Л, реконструйованих зразків цього комплекту, а також зразків модернізованого комплекту 2Л. Визначені критичні температури крихкості і коефіцієнти окрихчування, а також оцінений залишковий ресурс.